



ООО «РУБЕЖ»
410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25
Тел.: +7 (8452) 39-09-05
E-mail: rubezh@rubezh.ru

ИНН 6454052297 КПП 645401001
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
р/с 40702810156000010020
БИК: 043601607
Кор/счет: 30101810200000000607

" 14 " 06 20 22 г.

Исх. № 8/И

О проверке привода BLF 230-05

Информационное письмо

Настоящим сообщая, что техническим отделом ООО «Рубеж» была проведена проверка работоспособности предоставленного образца пружинного электропривода для противопожарных клапанов марки «BVM» модель BLF 230-05 с модулем дымоудаления МДУ-1 прот.РЗ, входящим в адресную систему ОПС «Рубеж». Данный привод был подключен согласно схеме подключения, представленной в паспорте на МДУ-1 прот.РЗ. Управление осуществлялось локально (с кнопок на плате МДУ-1 прот.РЗ), а также с ППКОПУ «Рубеж-2ОП» прот.РЗ.

По результатам проверки подтверждена совместимость привода BLF 230-05 с модулем МДУ-1 прот.РЗ. Вышеуказанный привод полноценно управляется без установки каких-либо дополнительных элементов в схему подключения (резистор, диод). Для определения положения заслонки клапана используются пары проводов концевых выключателей S1-S2 для контроля положения 0° и S4-S6 для контроля положения 90°.

Начальник техотдела СПА, ОС и СКУД

Вардугин В.В.

Исп. Царев Д.А.
Тел.: 8-800-600-12-12