

Реле дифференциального давления

серии SR



Датчик-реле дифференциального давления (прессостат, дифференциальное реле давления) применяется для:

- контроля работы вентиляторов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха
- контроля загрязненности фильтров
- контроля давления в вентиляционных каналах
- контроля противопожарных клапанов
- защиты от обмерзания теплообменников

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16,

+7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 142784, Москва, ул. Адмирала Корнилова, д. 61



Технические характеристики

Модель	Диапазон измерения Па	Дифференциал, Па	Макс. давление, кПа	Допустимые отклонения от граничных значений
SR200	20 - 200	15	10	+/- 15%
SR300	30 - 300	15		
SR400	40 - 400	20		
SR500	50 - 500	20		
SR1000	200 - 1000	100		
SR1500	100 - 1500	100		
SR2500	500 - 2500	150		
SR5000	1000 - 5000	250		

Параметр	Значение
Температура работы	-40...+85°C
Температура хранения	-45...+90°C
Влажность среды	0-95% RH (без конденсата)
Группа исполнения по температуре и влажности окружающей среды	C4
Группа исполнения по устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций	N3
Степень защиты	IP65
Коммутационная способность реле	5A (2,5A), 250 В
Материал диафрагмы	Силикон
Кабельное присоединение	PG-11
Присоединение воздухопроводов	2 трубки Ø 6 мм
Размеры (В×Ш×Г)	101×86×57,5 мм
Вес	200 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Установочный винт	4 шт.
3. Гибкая трубка (силикон) длиной 1,2м	1 шт.
4. Пластиковые соединители для воздухопроводов	2 шт.
5. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ОСОБЕННОСТИ:

- Настройка перепада давления, на котором происходит срабатывание.
- Микропереключатель обеспечивает надежность коммутации.
- Реле 5А, 250 В.
- Большой ресурс реле: 10^6 срабатываний.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Штуцер 1 (+) | 6. Контакт «NC» (Н.З.) |
| 2. Штуцер 2 (-) | 7. Корпус |
| 3. Кабельный ввод | 8. Контакт «СОМ» (общий) |
| 4. Задатчик перепада давления | 9. Крышка |
| 5. Контакт «NO» (Н.О.) | |



ПРИНЦИП РАБОТЫ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ:

В качестве примера рассмотрим работу реле SR300 (0,03...0,3 кПа, дифференциал 0,01 кПа). Пусть реле подключено к двум областям, между которыми должна быть постоянная разность давлений 0,1 кПа. На шкале задатчика перепада давления устанавливаем необходимое значение перепада давления 0,1 кПа. При увеличении разности давлений газа между областями на величину, большую или равную дифференциалу 0,01 кПа (это – постоянная величина для данной модели реле; см. таблицу «Технические характеристики»), контакты СОМ и NC размыкаются, и замыкаются контакты СОМ и NO. По достижении необходимой разности давлений контакты СОМ и NO размыкаются, а контакты СОМ и NC замыкаются.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1) Монтаж

- Перед началом эксплуатации продуйте трубопроводы, на которых предусмотрена установка датчика-реле, для удаления окалины и грязи.
- Закрепите датчик-реле на вертикальной стационарной поверхности с помощью установочных винтов, входящих в комплект поставки.
- Открутите центральный винт и снимите крышку корпуса.
- Подключите к контактам реле «СОМ», «NO» или «NC» цепь регулируемой системы.
- Закройте крышку корпуса и закрутите винт.
- С помощью пластиковых соединителей подключите к штуцерам 1 (+) и 2 (-) трубопроводы регулируемой системы. Большее давление должно подаваться на штуцер 1 (+).

2) Установка допустимого значения перепада давления

- Открутите центральный винт и снимите крышку корпуса.
- С помощью поворота задатчика перепада давления 4 установите необходимое рабочее значение разности давлений, подведенных к штуцерам 1 (+) и 2 (-).
- Закройте крышку корпуса и закрутите винт.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ:





СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

В случае поломки или залипания контактов прибора ремонт должен производиться квалифицированным персоналом! Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Изготовитель :

"China-Base Ningbo Foreign
Trade CO.,LTD"
г.Нинбо, Китай

ТС № ЕАЭС RU C-CN.HB54.B.01189/21

код ТНВЭД 8536490000
ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"

